



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PARCZEWIE**

21-200 Parczew, ul. Piwonia 54
tel. 83 354-23-29, fax. 83 354-13-10
email: psse.parczew@pis.gov.pl,
<https://www.gov.pl/psse-parczew>

Parczew, dnia 01.03.2021r.

ONS-HK.903.1.32.2021

KOMUNIKAT NR 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie w sprawie braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rudno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rudno zaopatrującego miejscowości: Rudno I, Rudno II, Rudno III, Radcze i Rudzieniec, gmina Milanów w powiecie parczewskim, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda jest nieprzydatna do spożycia

Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.

Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.

Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

**Woda może być wykorzystywana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg)
i celów sanitarnych, tj. WC**

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie zarządzający wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia Rudno, został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Parczewie**
mgr Ewa Kusmierz